

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/21**  
**“ADQUISICION DE 505 PROTECCIONES PARA PILARES DE ENERGÍA ELÉCTRICA”**  
**CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1**

*Cipolletti, 08 de noviembre del 2021*

Se pone en conocimiento de todos los interesados un mayor grado de especificaciones técnicas, para mayor claridad al momento de llevar a cabo la presentación de sus ofertas:

- Quinientos cinco (505) **Interruptores Termomagnéticos.**
  - Corriente nominal: 25 A.
  - Número de polos: 2.
  - Capacidad de ruptura: mayo a 4,5 KA.
  - Cumplimiento Norma IRAM NM 60898.
  
- Quinientos cinco (505) **Interruptores Diferenciales.**
  - Corriente nominal: 25 A.
  - Número de polos: 2.
  - Sensibilidad: 30 mA
  - Cumplimiento Norma IRAM NM 61008.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. -

  
Ing. MARA E. SANTARELLI  
RESPONSABLE  
Área Seguridad Pública y  
Calidad de Servicios  
E.P.R.E.